

Werk: Steinbruch Consthum

Rue Millewee L-9831 Consthum Firma: RINNEN Carrière S.à r.I.

Versuch:

25, Ëlwenterstrooss L-9946 Binsfeld



Siebversuch DIN EN 933 - 1

Labor: Wittlicher Sachverständigen Büro Prüfinstitut für Baustoffe Kiefernweg 8 54516 Wittlich

Produkt:	Schiste 8/16
Kennwerte	
O a stalla a surt	0-1-1-1-
Gesteinsart:	Schiste
Abschlämmbare Anteile:	[M%] 1,3
Wassergehalt (Eigenfeuchte):	[M%] 1,3
Schüttdichte (Mittelwert):	[MG/m³] 1,28

Verfahren:	Waschen und Siebung		
Sieb	Rückstand		DG
[mm]	[g]	[M%]	[M%]
31,500	0,0	0,0	100,0
22,400	0,0	0,0	100,0
16,000	74,6	1,9	98,1
11,200	1791,4	45 <b>,</b> 3	52,8
8,000	1600,8	40,5	12,4
5 <b>,</b> 600	381,4	9,6	2,7
4,000	29,0	0,7	2,0
2,000	2,5	0,1	1,9
1,000	1,8	0,0	1,9
0,063	16,9	0,4	1,5
< 0,063	57 <b>,</b> 5	1,5	0,0
Summe	3955 <b>,</b> 9	U=1,6	CC=1,0
Feinanteile (f) < 0,063 mm			1,5

